



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске**

ул. Октябрьская, 5-6, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkcrp.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

08.07.2024г. № 1038

Главе администрации
Партизанского городского округа
О.А. Бондареву

Уважаемый Олег Анатольевич.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о результатах лабораторных исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды подаваемой населению, в сумме по каждому водозабору и из распределительной сети от данных водозаборов, за июнь 2024г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели		Санитарно-химические показатели	
		Исследовано проб	Не соответствует	Исследовано проб	Не соответствует
июнь 2024г.					
1	ООО «Дельта», из них:	79	1	79	18
	- в/з Южный	46	0	46	0
	- в/з Северный	12	0	12	0
	- в/з Углекаменск	12	1 (ОМЧ)	12	9 (3-цветность 23,0-24,5°, 1 мутность 3,49мг/л; 3-цветность 21,0-25,6°, 2-мутность 2,59-3,9 мг/л)
	- в/з Авангард	9	0	9	9 (4-цветность 25,3-30,8°; 3-цветность 25,3°-31,8°; 1-мутность 2,73мг/л; 1-мутность 2,55мг/л)
2	МУП «Сучанский водоканал», из них	4	0	4	2
	- в/з р. Ворошиловский ключ	2	0	2	1 (1 мутность-4,76 мг/л)
	- в/з р. Постышевка	2	0	2	0
3	Итого	83	1	83	19

	Качество питьевой воды за июнь 2024г.				
--	--	--	--	--	--

МУП «Сучанский водоканал», не представлены результаты производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению от в/з р. Ворошиловский ключ, в/з р. Постышевка

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Партизанске



Л.Г. Адамук

Степанюк Я.Р.
8/42363/6-71-09